



Wasserversorgung

Die Untersuchungsergebnisse haben im Jahr 2024 ergeben, dass das gesamte Trinkwasser der Gemeindeversorgung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Ergebnisse:

Gesamthärte	8.10 °fH
Härtebereich	Weich
Calcium	35.8 mg/l
Magnesium	5.44 mg/l
Natrium	0.580 mg/l
Kalium	0.211 mg/l
Chlorid	< 2.00 mg/l
Sulfat	9.54 mg/l
Nitrat	3.55 mg/l

Das Trinkwasser stammt aus der Quelle Gorgen.
Behandlung des Wassers: UV-Desinfektion

Wasserentnahme bei der Gemeindeverwaltung Schwanden

Kontaktstelle für weitere Auskünfte: Gemeindeverwaltung Schwanden
Telefon 033 951 14 81 / E-Mail verwaltung@schwandenbrienz.ch

Technische Kommission Schwanden